

**TUNNISTUS PÕHIMATERJALILE VÕI -SEADMELE ELEKTRILEVI OÜ HEAKSKIIDU OMISTAMISEST**

Elektrilevi OÜ menetles vastavalt põhimaterjalide ja -seadmete heakskiiduprotseduurile taotlust põhimaterjali või –seadme ELV nõuetele vastavaks tunnistamiseks ja heakskiidu omistamiseks.

**Põhimaterjal- või seade:** Liitumiskilp HETR 35L, HETR 55L, HETR 85L (vastavalt Elektrilevi OÜ nõuetele P353 Nõuded otseühendusarvestiga liitumiskilbile, kaitselahutusaparaadile ja kaitselülitile).

**Valmistaja:** AS Harju Elekter Elektrotehnika, Paldiski mnt 31, 76606 Keila

**Tüübitähis:** HETR 35L, HETR 55L, HETR 85L

**Põhiparameetrid ja kasutuspiirangud:** Un 230/400V; I<sub>cw</sub> ≤ 10kA; IP34D

Liitumiskilbid	In, A
HETR 35L XP	63 A
HETR 35L ZP	100 A
HETR 55L 2XP	63 A
HETR 55L 2ZP	100 A
HETR 85L 4XP	100 A
HETR 85L 4ZP	160 A

Elektrilevi OÜ varaarendusnõukogu oma otsusega nr. **10.1** kuupäev **10.01.2017** otsustas:

**Tunnistada põhimaterjal või –seade vastavaks Elektrilevi OÜ nõuetele, omistada heakskiit ja lubada selle kasutamist elektrivõrgu ehitusel, remondil ja toimimisel.**

Käesolev tunnistus põhimaterjalile või -seadmele on kehtiv, kuni sellele ei ole tehtud muudatusi (ükskõik milliseid) või kui ei ole muudetud esitatavaid nõudeid Elektrilevi OÜ normdokumentides.

Tunnistus on AS Harju Elekter Elektrotehnika, Paldiski mnt 31, 76606 Keila poolt 12.12.2016 esitatud taotluse alusel.

hangete osakonna juhataja

(allkirjastatud digitaalselt 13.01.2017)