

TUNNISTUS PÕHIMATERJALILE VÕI -SEADMELE ELEKTRILEVI OÜ HEAKSKIIDU OMISTAMISEST

Elektrilevi OÜ menetles vastavalt põhimaterjalide ja -seadmete heakskiiduprotseduurile taotlust põhimaterjali või –seadme ELV nõuetele vastavaks tunnistamiseks ja heakskiidu omistamiseks.

Põhimaterjal- või seade: Liitumis-jaotuskilp HETR 70KL, HETR 90KL (vastavalt Elektrilevi OÜ nõuetele P353 Nõuded otseühendusarvestiga liitumiskilbile, kaitselahutusaparaadile ja kaitselülitile ning P359 Nõuded 0,4 kV jaotuskilbile)

Valmistaja: AS Harju Elekter Elektrotehnika, Paldiski mnt 31, 76606 Keila

Tüübitähis: HETR 70KL, HETR 90KL

Põhiparameetrid ja kasutuspiirangud: Un 230/400V; I_{cw} ≤ 10kA; IP34D

Kaabeljaotus- liitumiskilbid	Liitumisosa I _n , A	Kaabeljaotusosa I _n , A
HETR 70KL /1XP	63 A	400 A
HETR 70KL /1ZP	100 A	400 A
HETR 90KL /1XP	63 A	400 A
HETR 90KL /1ZP	100 A	400 A
HETR 90KL /2XP	63 A	400 A
HETR 90KL /2ZP	100 A	400 A

Elektrilevi OÜ varaarendusnõukogu oma otsusega nr. **10.1** kuupäev **10.01.2017** otsustas:

Tunnistada põhimaterjal või –seade vastavaks Elektrilevi OÜ nõuetele, omistada heakskiit ja lubada selle kasutamist elektrivõrgu ehitusel, remondil ja toimimisel.

Käesolev tunnistus põhimaterjalile või -seadmele on kehtiv, kuni sellele ei ole tehtud muudatusi (ükskõik milliseid) või kui ei ole muudetud esitatavaid nõudeid Elektrilevi OÜ normdokumentides.

Tunnistus on AS Harju Elekter Elektrotehnika, Paldiski mnt 31, 76606 Keila poolt 12.12.2016 esitatud taotluse alusel.

hangete osakonna juhataja

(allkirjastatud digitaalselt 13.01.2017)