

## TUNNISTUS PÕHIMATERJALILE VÕI -SEADMELE ELEKTRILEVI OÜ HEAKSKIIDU OMISTAMISEST

Elektrilevi OÜ menetles vastavalt põhimaterjalide ja -seadmete heakskiiduprotseduurile taotlust põhimaterjali või –seadme ELV nõuetele vastavaks tunnistamiseks ja heakskiidu omistamiseks.

**Põhimaterjal- või seade:** Jaotuskilp HETR 35K, HETR 55K, HETR 85K (vastavalt Elektrilevi OÜ nõuetele P359 Nõuded 0,4 kV jaotuskilbile)

**Valmistaja:** AS Harju Elekter Elektrotehnika, Paldiski mnt 31, 76606 Keila

**Tüübitähis:** HETR 35K, HETR 55K, HETR 85K

**Põhiparameetrid ja kasutuspiirangud:** Un 230/400V; Icw ≤ 35kA; IP34D; In 400A; In 630A

Elektrilevi OÜ Tehniliste lahenduste komitee oma otsusega nr. **14.1** kuupäev **19.12.2019** otsustas:

**Tunnistada põhimaterjal või –seade vastavaks Elektrilevi OÜ nõuetele, omistada heakskiit ja lubada selle kasutamist elektrivõrgu ehitusel, remondil ja toimimisel.**

Käesolev tunnistus põhimaterjalile või -seadmele on kehtiv, kuni sellele ei ole tehtud muudatusi (ükskõik milliseid) või kui ei ole muudetud esitatavaid nõudeid Elektrilevi OÜ normdokumentides.

Tunnistus on AS Harju Elekter Elektrotehnika, Paldiski mnt 31, 76606 Keila poolt 11.12.2019 esitatud taotluse alusel.

võrguteenuste hangete grupi juht  
(allkirjastatud digitaalselt 02.01.2020)